



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00094/22

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ ТИМБЕР ИНДАСТРИ" (ООО «ИЛИМ ТИМБЕР»),  
Адрес: 191167, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СИНОПСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 22, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 921.  
ОГРН: 1089847190542. Телефон: +78123327373, адрес электронной почты: office@ilimtimber.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ ТИМБЕР ИНДАСТРИ" (ООО «ИЛИМ ТИМБЕР»),  
Адрес: 191167, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СИНОПСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 22, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 921.  
ОГРН: 1089847190542. Телефон: +78123327373, адрес электронной почты: office@ilimtimber.com  
Перечень филиалов завода-изготовителя, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №004453)

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВН ТЕР.Г., ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 КОМНАТА 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород древесины, толщиной от 6,5 мм до 30 мм, плотностью от 520 кг/м<sup>3</sup>, марки: «ФСФ», выпускаемая по ГОСТ 3916.2-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.12.111  
код ТН ВЭД: -

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючесть – Г4 (сильногорючие);  
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые);  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью);  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные по токсичности продуктов горения);

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № НМ93-260/08-2022 от 29.08.2022, ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21НМ93. Акт анализа состояния производства № 01-ДС/07-07/2022 от 07.07.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Гарантийный срок хранения фанеры марки ФСФ - пять лет со дня получения ее потребителем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.09.2022 по 04.09.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

004452





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00094/22

### Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование филиалов / производственных площадок *изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Филиал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ ТИМБЕР ИНДАСТРИ" (ООО «ИЛИМ ТИМБЕР») ОГРН 1089847190542, ИНН: 7838407799 в г. Братске	665718, РОССИЯ, Иркутская область, г. Братск, литера Ф.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

004453